



inkuiping te klein



mazout'lek' via ontluchting *

art. 5.17.1.17
overvulbeveiliging




geen tankvloer *



art. 5.17.1.17 verharde
standplaats,
ondoordringbaar,
opvangsysteem ?




tankvloer niet dicht –
ontluchting ?



1e klasse zonder vergunning



tankvloer OK



verwijdering tanks *

art. 5.17.3.20 buiten
gebruik gestelde tanks
deskundig verwijderd ?



tankvloer niet OK (olieafscheider verstopt)



vulmonden niet OK

art. 5.17.5.6 afstand
perceelsgrens 3m ?